



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

ESCLARECIMENTO PREGÃO 54/2019

PERGUNTA:

Questionamentos ref. Pregão 54/2019

De Henrique Lermen

Para licitacao@sobradinho-rs.com.br

Bom dia, segue questionamentos referentes ao pregão 54/2019 - Material Elétrico.

O item 7 está com a descrição confusa, uma vez que é solicitado cabo flexível 1,5mm e logo abaixo solicitado cabo flexível 6,0mm. Destacado abaixo:

**Fio 1x1,5 Flexível Fio flexível
1x1,5mm(cobre, temperatura mole,
encordoamento: classe 5)1x6,0
mm², antichama, com isolamento(sem
chumbo), até 750v, certificação
INMETRO, com isolamento(sem
chumbo) até 750v, certificação IN-
METRO, normas aplicá-
veis(indicadas na embalagem e ou
catalogo):NBR Nm 247-2, Nbr Nm
247-3,Nbr Nm 280.Temperaturas
máximas suportadas: mínimo 65°c
em serviço contínuo, mínimo 95° c
em sobrecarga, 145° c em serviço
contínuo, mínimo 95°c em sobre-
carga 145° C em curto circuito. co-
res: preta, branca, vermelha, azul
verde, amarela(a serem definidos
na solicitação do material). espes-
sura nominal da isolamento: mínimo
0,6mm (as características exigidas
deverão estar indicadas no catálo-
go do produto cuja apresentação é
obrigatória**

O item 18 não possui descrição e nem quantidades informadas no Edital.

**Aguardamos retorno,
Att,**

--

Henrique Luis Lermen



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

RESPOSTA:

- *Com relação ao item 07: Houve erro de digitação. Onde constou 1X6,0mm, leia-se 1X1,5mm;*
- *Com relação ao item 18: Deverá ser desconsiderado.*